

惠州市皮肤病防治研究所议价采购唯一来源论证意见表

项目名称	医用气体配送及氧气瓶检测服务采购项目		
是否有预算	是	项目预算金额（元）	70000
项目经办人	黄晓泽	联系方式	0752-2389987
论证时间	2024年8月1日	论证地点	总务部办公室
类别	论证内容		论证意见
项目概况	该项目的液氮是液氮冷冻治疗的原材料，是我所临床科室常用的物理治疗办法之一，主要用于治疗像寻常疣、扁平疣、脂溢性角化症、传染性软疣、皮疹等皮肤病；氧气是为了给病人急救和手术提供应急救援条件，应保障医院24小时内均可供氧。 《惠州市皮肤病防治研究所医用气体配送及钢瓶检测服务项目合同书》（合同编号2022-G013-0024）采购预算248653元，截至2024年5月31日剩余采购预算23253元，预计采购预算于2024年8月31日全部采购完毕。为保障业务的持续运行，满足医院的使用需求，需对重新采购医用气体配送及氧气瓶检测服务。 本项目的预算已通过预算委员会审议，本项目预算为70000元。		建议采购本项目
市场调研（货物质量/服务要求、数量，价格，市场供应情况）	详见《市场调研情况汇总表》。		调研供应商符合资质要求。
供应商资格要求	1. 供应商应在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 必须具备《危险化学品经营许可证》和《道路运输经营许可证》； 3. 生产厂家必须具备《气瓶充装许可证》、《药品生产许可证》、《药品GMP证书》、《药品注册批件》等规定的证照；		合理，不排除性

详细技术参数指标

1. 气体质量标准: 医用液氧需符合《中国药典》2020版要求; 若有新的药典标准颁布, 则必须执行最新的《中国药典》版本要求; 液氮需符合《中华人民共和国国家标准--纯氮、高纯氮、纯氮、》GB/T8979-2008版要求。若有新的国家标准颁布, 则必须执行最新的《中华人民共和国国家标准--纯氮、高纯氮、超纯氮》版本要求。

2. 气体质量标识及相关要求:

(1) 按分装瓶随附产品检验合格证;

(2) 按分装瓶标明产品名称, 生产日期、生产批号、气体的容量(m3)、压力(Mpa)、质量(kg)和纯度(%)、执行标准代号、生产企业等;

(3) 专瓶专用。

3. 氧气气瓶维护保养和检测:

(1) 执行标准: 依据《气瓶安全技术规程》(tsg 23-2021)要求, 由符合检验纸质的检验机构对氧气气瓶进行定期检验、维护保养等, 同时提供有关检测、维保等报告资料给采购人存档;

(2) 基本要求:

① 供应商应当取得气瓶定期检验机构核准证书, 并且接受市场监管部门的监督;

② 供应商应当按照核准的检验范围从事气瓶的检验工作, 对检验报告的真实性、准确性和有效性负责; 检验人员应当取得气瓶检验人员资格证书, 无损检测人员应当取得相应无损检测资格证书;

③ 检验前, 应当确认气瓶按照国家相关安全、环保、消防的要求, 对瓶内残气、残液进行回收和处理, 确保检验工作的安全;

④ 应当对气瓶和瓶阀逐只进行检验, 对气瓶下次检验日期以前超出设计使用年限的瓶阀予以更换, 及时、真实地填写检验记录, 并且出具定期检验报告;

⑤ 在气瓶表面涂敷颜色标志、检验机构名称、下次定期检验日期和检验合格标志等;

⑥ 对报废气瓶进行消除使用功能的破坏性处理;

⑦ 依据充装使用单位申请, 由气瓶检验机构对达到设计使用年限的气瓶进行安全评估, 并且对安全评估结论负责;

⑧ 完成检验后, 检验人员应当按照气瓶质量安全追溯信息平台的要求, 及时汇总、统计和上传有关检验结果的数据, 检验结果数据也可以由使用单位上传。

(3) 送检安排: 我所应当在气瓶检验有效期届满前一个月, 向供应商提出定期检验申请, 并7日内由供应商上门收取气瓶。

(4) 不合格气瓶的处理: 依法不得使用存在严重事故隐患、经检验不合

符合项目需求。
条件设定合理

	口，少送或迟送采购人通知的送货量。 7. 如遇紧急情况，2小时内响应，4小时内配送至指定地点。 8. 违约责任： (1) 对不符合质量要求和标识要求的货品，采购人有权拒收，供应商应在6小时内给予退换。 (2) 如采购人接收产品后在使用过程中发生事故，则由第三方进行鉴定及仲裁，双方按照鉴定结果承担相应责任。 (3) 因不可抗因素致供应商暂时性不能自行提供产品，供应商必须无条件协助采购人解决用气问题。	
采购方式	本项目拟用议价采购（唯一来源）采购方式。 为了保障该项目合法安全运输，降低配送成本，按照国家相关标准对氧气气瓶进行定期检验、维护保养，故需要本项目供应商有危险货物运输资质的货运车队，在惠州市行政区域范围内送货上门同时具有危险化学品经营资质与供气设备维护资质。 惠州市正邦气体有限公司位于惠州市博罗县金河工业区(市郊小金口205国道旁)，由广东省惠州市制氧厂更名，1998年经广东省医药卫生主管部门批准为惠州市首家医用氧定点生产厂，是惠州市最早集气体研发、生产、销售于一体的应用气体企业，拥有雄厚的技术力量、先进的气体生产和精密的质量检验检测设备。主要经营项目包含：压缩的氧、氮，液化的氧、氮；医用氧分装(气态氧、液态氧)；危险货物运输(2类)；一般经营项目包含供气设备维护。是惠州市行政区域内唯一同时具有配送危险化学品与医用气体资质的供应商。目前，只有惠州市正邦气体有限公司满足本项目需求。 上述情况符合《惠州市皮肤病防治研究所采购管理实施细则》议价采购中只有一家供应商满足的情形。因此建议采取议价采购（唯一来源）的形式开展该项目采购工作。	经惠州市皮肤病防治研究所采购管理实施细则(四)规定的属于“单次采购金额或批量采购预算金额达到5万元以上(含)、10万以下(不含)为议价采购，且只能从其一指定供应商处采购”的要求，拟用议价采购(唯一来源)方式进行采购。
其它需要论证的事项（含招标及竞争性谈判的建议评审标准、管理措施等）	无	无
论证小组成员 综合意见	1.市场调研供应商符合项目供应初始需求， 2.项目技术要求指标符合本项目用气要求。 3.液氧、氧气属于危险化学品，其中液氧属于《常用危险化学品分类及标志》中第2类，压缩气体和液化气体；氧气在《危险化学品名录》中，根据《危险化学品道路运输安全管理办法》的要求，本项目市场调研供应商具有相应许可证，符合项目需求。 4.市场调研供应商符合惠州市皮肤病防治研究所采购管理实施细则(四)规定的情形“单次采购预算或项目批量采购预算金额达到5万元以上(含)、10万以下(不含)为	

	格或者应当予以报废的气瓶。对需要报废的气瓶，应当依法履行报废义务，自行或者将其送交气瓶检验机构进行消除使用功能的报废处理。 4. 配套设备设施及人员要求： (1)应有完善的气体储存、中转、运输和装卸等配套设备设施，保障充装环境安全无障碍； (2)操作人员必须持有《中华人民共和国特种设备作业人员证》； (3)合法运输医用气体，运输车辆必须配备静电带或基他防静电装置。 5. 储罐充装要求： (1)标注气体名称、灌装批号、有效期及封口完好，由采购人提供的气瓶。 (2)当储罐压力达表时，排出软管和进液管残液，严禁过量充装。 6. 配送气体及相关要求:详见医用气体明细附表 <table><tr><th colspan="6">医用气体明细表</th></tr><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>规格</th><th>纯度</th><th>单位</th><th>执行标准</th></tr><tr><td>1</td><td>医用氧气</td><td>容量：5L； 压力：12.5±0.5MPa</td><td>≥99.5%</td><td>瓶</td><td>中国药典（2020 版）</td></tr><tr><td>2</td><td>医用氧气</td><td>容量：10L； 压力：12.5±0.5MPa</td><td>≥99.5%</td><td>瓶</td><td>中国药典（2020 版）</td></tr><tr><td>3</td><td>医用氧气</td><td>容量：20L； 压力：12.5±0.5MPa</td><td>≥99.5%</td><td>瓶</td><td>中国药典（2020 版）</td></tr><tr><td>4</td><td>液氮</td><td>10L/瓶</td><td>≥99.99%</td><td>瓶</td><td>GB/T8979-2008</td></tr><tr><td>5</td><td>氧气瓶检测</td><td>/</td><td>/</td><td>瓶</td><td>《气瓶安全技术规程》（tsg 23-2021）</td></tr></table>	医用气体明细表						序号	名称	规格	纯度	单位	执行标准	1	医用氧气	容量：5L； 压力：12.5±0.5MPa	≥99.5%	瓶	中国药典（2020 版）	2	医用氧气	容量：10L； 压力：12.5±0.5MPa	≥99.5%	瓶	中国药典（2020 版）	3	医用氧气	容量：20L； 压力：12.5±0.5MPa	≥99.5%	瓶	中国药典（2020 版）	4	液氮	10L/瓶	≥99.99%	瓶	GB/T8979-2008	5	氧气瓶检测	/	/	瓶	《气瓶安全技术规程》（tsg 23-2021）	
医用气体明细表																																												
序号	名称	规格	纯度	单位	执行标准																																							
1	医用氧气	容量：5L； 压力：12.5±0.5MPa	≥99.5%	瓶	中国药典（2020 版）																																							
2	医用氧气	容量：10L； 压力：12.5±0.5MPa	≥99.5%	瓶	中国药典（2020 版）																																							
3	医用氧气	容量：20L； 压力：12.5±0.5MPa	≥99.5%	瓶	中国药典（2020 版）																																							
4	液氮	10L/瓶	≥99.99%	瓶	GB/T8979-2008																																							
5	氧气瓶检测	/	/	瓶	《气瓶安全技术规程》（tsg 23-2021）																																							
项目商务要求（含交货期、验收标准、质保期等）	1. 由供应商危化品专业运输车辆送气体到采购人指定的库房内，由采购人指定人员签名接收，回单作结算依据。 2. 项目服务周期：2024年9月1日至2025年2月28日。 3. 医用气体配送报价要求:报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装交付使用的所有费用，报价方案唯一。氧气气瓶维护保养和检测报价要求:报价为包含运输和氧气瓶检测维护等所有项目相关费用等，报价方案唯一。 4. 按医院需求及时不间断提供，数量按实结算，按季度支付，供应商在服务满一个季度后开具服务费发票。 5. 配送地点:惠州市皮肤病防治研究所(惠州市惠城区鹅岭北路横街2号、3号)。 6. 供应商必须足量保质、按时供货，供应商不得以市场行情紧张等为借	保障气路合法合规 运输并及时供应。 商务对接及时合理。																																										

议价采购且只能从某一特定供应商处采购的要求，拟用议价采购（单一来源）方式进行采购，由德州正邦气体有限公司提供医用气体配送及氧气钢瓶检测服务。

论证小组组长签字：曾雪荣

论证小组成员对以上论证结果有不同意见，请在此栏注明：

无

签字：

论证小组成员 签字确认	所在科室	职务/职称	签字确认
	药剂科	护士长	曹晓辉
	检验科	主管技师	姜茹娟
	财务部	会计师	姜茹娟
	德州山门门诊部拆站	副主任医师	曾雪荣
	总务部	科员	余秉汶